



„Lim“

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PRIJEPOLJE

Telefoni: pozivni broj (033): Centrala: 712-106, 712-133, 712-160, 715-061, 712-160
Postrojenje vodovoda: 782-884, Radionica vodovoda: 713-482, Zelena pijaca: 711-559, Mehanizacija: 711-620, Tekući račun: 153652-76;

PIB:100808643;

komunalno033@op...



NAŠ ZNAK EM/AM
VAŠ ZNAK _____
BROJ _____
DATUM 05.07.2017. godine

Predmet: Odgovor na podneti zahtev za dodatnim informacijama - pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara – vodovodni materijal, br. JNMV: 06/2017

Dana 03.07.2017. godine dostavljam nam je zahtev za dodatnim informacijama - pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku nabavke dobara – vodovodni materijal, br. JNMV: 06/2017 od strane zainteresovanog lica i to:

- Na strani 18. gore navedene tenderske dokumentacije stoji da je za podzemne hidrante potrebno dostaviti izveštaj domaće akreditovane laboratorije da su podzemni hidranti u saglasnosti sa SRPS EN 14339. Obzirom da u Srbiji ne postoji akreditovana laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) koja vrši ispitivanja i izdaje uverenje o usaglašenosti sa SRPS EN 14339, da li ćete priznati kao dovoljan dokaz Sertifikat o stalnosti svojstva (Certificate of constancy of performance) izdat od strane evropskog notifikovanog tela kojim se dokazuje da je podzemni hidrant usklađen sa EN 14339:2005 koji je trenutno važeći evropski standard za podzemne protivpožarne hidrante. Inače, bitno je napomenuti da je SRPS EN 14339:2009 samo prepisan, ne i preveden na srpski jezik, EN 14339:2005.

Pojašnjenje:

Ukoliko u Republici Srbiji ne postoji akreditovana laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije koja vrši ispitivanja i izdaje uverenja o usaglašenosti sa SRPS EN 14339, prihvatamo Sertifikat o stalnosti svojstva izdat od strane evropskog notifikovanog tela koji mora biti sa overenim prevodom na srpski jezik.

S` poštovanjem

Komisija za javnu nabavku